

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТОВАННЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
(РОССТАНДАРТ)**

**Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЯ49
Действителен до 18 октября 2016г.**



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательного
центра

Ю. И. Гайворонская

“26” февраля 2014г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№820 Э 06-02 от 26.02.2014г.**

ПО ПАРАМЕТРАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Наименование изделия: Микропроцессорный блок защиты присоединений 6-35кВ, БЗП-03

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения испытательной лаборатории.

НОВОСИБИРСК 2014

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Микропроцессорный блок защиты присоединений 6-35кВ, БЗП-03 соответствует требованиям ГОСТ Р 51317.6.5-2006, СТО 56947007-29.240.044-2010 по пунктам проведенных испытаний согласно заявке заказчика приложение А1.

Ведущий инженер ИЦ ФБУ «Новосибирский ЦСМ»



П.Л.Морозов

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения испытательной лаборатории.